

Lecco, 14 giugno 2024  
Prot. n. 2829

Spett.le  
**Comune di Civate**  
Via A. Manzoni, n.5  
23862 Civate (LC)  
[comune.civate.lc@halleycert.it](mailto:comune.civate.lc@halleycert.it)

**OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 per esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI ANNONE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE" - Forma semplificata e modalità asincrona. Parere**

In riferimento a quanto in oggetto e in base a quanto riportato nella documentazione progettuale, con la presente si rilascia parere favorevole per quanto di competenza (reti acquedotto e fognatura nera/mista), con le seguenti prescrizioni:

Nell'area di intervento sono presenti le reti di acquedotto e fognatura nera come è possibile vedere nella planimetria indicativa allegata. Le opere in progetto, che riguardano la realizzazione della pista ciclopeditone, sono compatibili con le reti esistenti.

I manufatti e le apparecchiature esistenti dovranno essere mantenuti accessibili e ispezionabili, riportando in quota o sostituendo i relativi chiusini.

Nelle successive fasi di progettazione e comunque prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesto coordinamento puntuale per verificare l'effettiva posizione delle condotte e dei manufatti e l'assenza di interferenze.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori dovrà sempre essere garantita la continuità del servizio.

La Scrivente valuterà eventualmente la possibilità di sostituire tratti di rete d'acquedotto nelle aree interessate dalle opere coordinandosi con l'amministrazione comunale.


A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Divisione Tecnica

Il Direttore

Marco Rusconi



ALLEGATI:

- Planimetria fognatura esistente
- Planimetria acquedotto esistente

Referente pratica: ing. Gianandrea Libera (0341 1927259)